

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара  
(место составления акта)

« 17 » ноября 2017 г.  
(дата составления акта)  
15:00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 1603

По адресу/адресам: 443110, г.о. Самара, ул. Ново-Садовая, 9 «А».  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 26.10.2017 года № 1603 начальника ОНД и ПР  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
г.о. Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области (Главного государственного  
инспектора г.о. Самара по пожарному надзору) Мамыкина Алексея Сергеевича

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,  
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида  
№ 338» городского округа Самара (МБДОУ «Детский сад № 338»)  
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«10» ноября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверки филиалом, представительства, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального

«17» ноября 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня/2 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара  
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Отправлены электронной почтой 27.10.2017г. в 11 часов 59 минут

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Пономарев Сергей Юрьевич – старший инспектор отдела  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)  
надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления  
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)  
Самарской области (государственный инспектор городского округа Самара по пожарному  
надзору)

При проведении проверки присутствовали: Жулина Татьяна Дмитриевна – заведующий

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

МБДОУ «Детский сад № 338» г.о. Самара

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1.	В актовом зале, групповых ячейках для покрытия пола применяются отделочные материалы (ковровое покрытие), не имеющие технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этих материалов.	Нарушение: ФЗ № 123 ст.134 п.7 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст.134 «7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».	Заведующий МБОУ «Детский сад № 338» Жулина Татьяна Дмитриевна
2.	Места размещения ручных пожарных извещателей не обозначены знаками пожарной безопасности.	Нарушение: ФЗ № 69 «О пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года) ст.1. В целях настоящего Федерального закона применяются следующие понятия: ...нормативные документы по пожарной безопасности – национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности...; ст. 2. Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности; ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Принят Государственной Думой 4 июля 2008г., одобрен Советом Федерации 11 июля 2008г.) ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности. п. 4. На существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения настоящего Федерального закона не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона. НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования.» п. 1.1, п. 1.2 1.1. Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности обязательно для организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности на всей территории Российской Федерации. Выбор вида, типоразмера, количества и мест расположения знаков, а также сигнальных цветов для конкретных условий должен осуществляться в соответствии с настоящими нормами, действующими стандартами, строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, в порядке реализации мер пожарной безопасности по согласованию с Государственной противопожарной службой (ГПС) МВД России, 1.2. Сигнальные цвета следует использовать для: внешнего оформления знаков пожарной безопасности; обозначения мест размещения пожарной техники, мест нахождения кнопок ручного пуска установок пожарной автоматики, систем противодымной защиты, мест нахождения средств индивидуальной защиты, самоспасания и т.п.; обозначения путей эвакуации, а также границ зон путей	Заведующий МБОУ «Детский сад № 338» Жулина Татьяна Дмитриевна